

質疑に対する回答書

平成29年6月30日

課長



補佐



担当



工事名称: 九州工業大学(戸畑)保健センター改修機械設備工事

番号	図面番号	質疑事項	回答
1	参考数量 内訳書(9)	4. 衛生器具設備 【L-2】洗面器1組の項目の意味は	別途撤去したものを支給する品物です。 なお、内訳書(9)の「取外し再取付費」は「取外し品再取付費」と訂正します。
2	参考数量 内訳書(11)	<通気管>深型フード 深型フード形式ではサイズは100Aからです。32Aは通常の通気金物タイプ しかもサイズは40A以上からになります。	通気金物 40A とします。
3	M-04	ダクト設備 ダクト配管中にFDは必要ありませんか。	FDは必要ありません。
4	M-04	ダクト設備 2階平面図中のHEX-3のダクト径はφ150になります。	図面通りφ100とします。